



STUDIO TECNICO
Ing. Renato Coser
progettazione impianti elettrici

Piazza Municipio, 1
38030 Castello Molina di Fiemme (TN)
tel/fax 0462-230564 cel. 339-2229457
e.mail: renato@studiocoser.it
pec: renato.coser@ingpec.eu
C.F. CSR RNT 66B17 L378O
P.IVA 01530960226

PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE – PRIC –


SCHEDA DI ANALISI TIPOLOGICI-STATO DI FATTO

COMMITTENTE:
COMUNE DI ZAMBANA

ELABORATO: 6R


Ottobre 2013

Ing. Renato Coser



Titolo

TIPOLOGICO 13 STATO DI PROGETTO



Descrizione Composizione

```
A03-Palo dritto+Stradale [A]>
```



25					X	2,75		2,75					Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
													STA	LED	8,3	1	80	0,0	0
					X	2,75		2,75											

id T	A03	01
------	-----	----

NOTE

NON CONFORME: apparecchio NON di cl.se A; sorgente IN-EFFICIENTE; parametri illuminotecnici IN-SUFFICIENTI-ELEVATI; regolazione NON presente; energia NON CONFORME; inquinamento luminoso NON-PRESENTE ELEVATO

id K A03

Id S **Disposizione 1 Sx P0**

Fm: 0,90

ME5

Interasse	25
-----------	----

Wk	80
----	----

ZonaProtetta ☐

Lm	0,60
----	------

Em	9,0
----	-----

Emin	6,7
------	-----

Uo	0,63
----	------

TI 8

Eta	14.9
-----	------

Kill	3.0
------	-----

Ku	55.0%
----	-------

Ore: 4.200

☒

Wid(Em): 80

Priorità 0

Wid(Erif):	67
------------	----


Calcoli Approssimati

Flusso: 4.555

Ka: Kd:

Kp:

Elit:

Fig: 

Fluoride

Em:

Ech:


Ecy:

Et2O:	14.9
-------	------

kill,

Titolo

TOPOLOGICO 6 STATO DI FATTO



Descrizione Composizione

```
A06-Palo dritto+Stradale [A]>
```



31		1,40				3,60		3,60				1,40	X	Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
														STA	LED	8,5	1	117	0,0	0
		1,40				3,60		3,60				1,40	X							

id T	A06	00
------	-----	----

NOTE

CONFORME: apparecchio di cl.se A; sorgente EFFICIENTE;
parametri illuminotecnici SUFFICIENTI; regolazione presente;
energia CONFORME; inquinamento luminoso NON-PRESENTE

id K A06

Id	S	Disposizione 1 Sx P0
----	---	----------------------

Fm: 0,90

ME5

Interasse	31
-----------	----

Wk 117

ZonaProtetta ☐

Lm	0,56
----	------

Em 12,7

Emin

Uo	0,49
----	------

TI 11

Eta	7,0
-----	-----

Kill	3,0
------	-----

Ku	55,0%
----	-------

Ore: 4.281

☒

Wid(Em): 251

Wid(Erif): 148

Priorità	0
----------	---

Calcoli Approssimati

Flusso: 7.800

Ka: Kd:

Kp:

Flt: Fid:

Flu:

Em:

Ech:


Ecv:

Eta':	7,0
-------	-----

Kill':

Titolo

TIPOLOGICO 7 STATO DI FATTO




Area Analisi

272

9,7

Descrizione Composizione

A07-Palo dritto+Stradale [A]>



Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
STA	LED	9,5	1	117	0,0	0

id_T	A07	00
------	-----	----

NOTE

CONFORME: apparecchio di cl.se A; sorgente EFFICIENTE;
parametri illuminotecnici SUFFICIENTI; regolazione presente;
energia CONFORME; inquinamento luminoso NON-PRESENTE

id K A07

Id	S	Disposizione 1 Sx P0
----	---	----------------------

Fm: 0,90

ME4b

Interasse	28
-----------	----

Wk 117

ZonaProtetta ☐

Lm	0,78
----	------

Em 14,4

Emin

Uo	0,50
----	------

TI 12

Eta	5,6
-----	-----

Kill	3,0
------	-----

Ku	55.0%
----	-------

Ore: 4.281

☒

Wid(Em): 249

Priorità 0

Wid(Erif): 195

Calcoli Approssimati

Flusso: 6.832

Ka:

Kd:

Kp:

Flt:

Fid:

Flu:

Em:

Ech:


Ecv:

Eta': 7,0

Kill':

Titolo

TIPOLOGICO 14 STATO DI FATTO



Descrizione Composizione

```
A16-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>
```



30					X	1,80		1,80					
					X	1,80		1,80					

Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
ARA	SAP	4.0	1	84	0.5	0

id_T	A16	00
------	-----	----

NOTE

id K A16

Id	S	Disposizione 1 Sx P0
----	---	----------------------

Fm: 0,80

ME5

Interasse	30
-----------	----

Wk	85
----	----

ZonaProtetta ☐

Lm	1,15
----	------

Em	16,0
----	------

Emin	2,0
------	-----

Uo	0,23
----	------

TI 27

Eta	20,7
-----	------

Kill	2,8
------	-----

Ku	100,0%
----	--------

Ore: 4.200

☒

Wid(Em): 62

Priorità	3
----------	---

Wid(Erif):	29
------------	----

NON CONFORME: apparecchio di cl.se A; sorgente
EFFICIENTE; parametri illuminotecnici IN-SUFFICIENTI;
regolazione NON presente; energia NON CONFORME;
inquinamento luminoso NON-PRESENTE ELEVATO

Calcoli Approssimati

Flusso: 6.500

Ka: 70,0%

Kd: 100,0%

Kp: 60,0%

Flt: 3.640

Fid: 3.640

Flu: 0

Em: 20,2

Ech: 0,007

Ecv: 0,006

Eta': 20,7

Kill': 5,2

